Anmärkning

Referensnummer	Systemnummer	C1
	fogdevreten 10	

C1

Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp (S, F, FT, FTX)	Bes kat
kv Tomteboda 1	Vårt order nr 6-3229	F	2

C2	Pos	Anmärkningar	Utfall
1		Här är bostäder i port 10 med någon form av fel som måste åtgärdas före 16 okt 2023	
2		10101-1001 påkopplad spisfläkt i köket. (boende ska åtgärda jobb på gång 17/5)	
3		10204-1104 hade påkopplad spisffläkt, brev postat 7 juni 2023. besiktigad 17 maj	
4		10306/1206 ombesiktigad och är OK 17 maj 2023	
5		10102/1002 påkopplad spisfläkt i köket . Boende beställt jobbet 17 maj 2023	
6		10110/1010 spjällvred på kåpan saknas. Felet var ej åtgärdat den 17 maj 2023.	
7		10206/1106 filter saknas i kåpan och spjäll saknas i kåpan ej hemma 17/5	
8		10301/1201 Spjällvred på kåpan saknas. Ej hemma 17/5	
9		10304/1204 fixat, boende har tagit ned kåpa tornet och gjort tillgängligt. OK	
10		10402/1302 påkopplad spisfläkt ej hemma 17 maj 2023.	
11		10312 kök renoveras för kännedom. 7 juni 2023	
12		10316 fel modell på ventilen bakom kåpa torn kök. 7 juni 2023	
13		10213 påkopplad spisfläkt 7 juni 2023.	
14		10112 don saknas / öppen kanal kök 7 juni 2023	
15		10113 fel modell på donet, plastgaller byts till frånluftsdon 7 juni 2023	
16		10114 don saknas / öppen kanal kök 7 juni 2023.	
17		10313 ej hemma / ej tillträde 7 juni 2023. Vi har bett om nytt försök	1/9
18		ovk status bostäder med fel efter etapp 5, hus 10	
19			
20			
21			
22			
23			